



**RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl  
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

**Sekcja Zamówień Publicznych**

26-610 Radom, ul. Lekarska 4  
tel. 48 361-52-83, 48 361-52-84, 48 361-54-21, fax. 48 361-52-13  
e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl

Znak sprawy: **RSzS/SZP/P-07/2016**

Radom, dnia 31.03.2016r

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego**

**Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind  
będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.**

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209.000 Euro

**KARTA UZGODNIENÍ**do postępowania nr **RSzS/SZP/P-07/2016**

Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Sporządzający SIWZ:

Magda Dusińska

.....

(podpis)

Uzgodniam pod względem wymaganego zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Grażyna Penza

.....

(Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych)

Uzgodniam i potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych

Dorota Ciekąła

.....

(Główny Księgowy)

Potwierdzam, że treść siwz jest zgodna pod względem formalno – prawnym

Joanna Jurmanowicz – Walczak

.....

(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Anna Skwarczyńska

.....

(Przewodniczący Komisji Przetargowej)

.....

Zatwierdzam przedłożone dokumenty i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania

Marek Pacyna

.....

Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zawiera:**

**Rozdział I** – Instrukcja dla Wykonawców

**Rozdział II** - Opis przedmiotu zamówienia

**Rozdział III** - Formularz Oferty i formularze załączników do oferty:

**Załącznik nr 1 do formularza oferty**

Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

**Załącznik nr 2 do formularza oferty**

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

**Załącznik nr 3 do formularza oferty**

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Załączniki nr 4 a do formularza oferty**

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - dla części nr 1

**Załączniki nr 4 b do formularza oferty**

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – dla części nr 2

**Załączniki nr 5 do formularza oferty**

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami

**Załączniki nr 6 do formularza oferty**

Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

**Załączniki nr 7 do formularza oferty**

Formularz cenowy dla części nr 1

**Załączniki nr 8 do formularza oferty**

Formularz cenowy dla części nr 2

**Rozdział IV** – Wzór umowy

Umowa ( wzór)- Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego:

Część nr 1 – Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Umowa ( wzór) - Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego:

Część nr 2 – Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

**ROZDZIAŁ I.**

***INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW***

**1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiającym jest: **Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego**  
Adres: **ul. Lekarska 4, 26-610 Radom**  
Tel: **+48 48 361-52-83, 361-52-84**  
Fax: **+48 48 361-52-13**  
E-mail: [zampubl@rszs.regiony.pl](mailto:zampubl@rszs.regiony.pl)  
Adres strony internetowej: [przetargi.rszs.radom.regiony.pl](http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl)  
NIP: 796-00-12-187  
Nazwa banku i nr konta, na które Wykonawcy mogą wpłacać wadium: PEKAO Pekao SA I/O Radom 30 1240 1789 1111 0000 07770 652

**2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**2.1.** Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 Euro**.

**2.2.** Na podstawie **art. 39** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

**2.3.** Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.2.

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**3.1.** Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**.

**3.2.** Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.

**3.3.** Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

**Część nr 1** - Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

KOD CPV: 50.70.00.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50.73.00.00-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Usługa o charakterze piorytetowym, numer kategorii – 1

Kod CPC: 88640 - Usługi konserwacyjne i naprawcze

**Część nr 2** - Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

KOD CPV: 50.75.00.00-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

Usługa o charakterze piorytetowym, numer kategorii – 1

Kod CPC: 88640 - Usługi konserwacyjne i naprawcze

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale II SIWZ.

**4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia: **24 miesiące od daty zawarcia umowy**.

**5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**5.1.** W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:

**5.1.1.** posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

**Dotyczy części nr 1 - Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

**Dotyczy części nr 2 - Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**

Zamawiający uzna że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli wykaże że posiada uprawnienia UDT zakładu ( art. 9 ust. 1,2,4 i art. 37 pkt. 3 ustawy z dnia 21.12.2000r o dozorcze technicznym i art. 104 KP):

1. do napraw dźwigów osobowych, dźwigów szpitalnych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych
2. do modernizacji dźwigów osobowych, dźwigów szpitalnych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów tj. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

**5.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;**

**Dotyczy części nr 1 - Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji**

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum 50 przeglądów urządzeń typów: centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnych, agregatów chłodu i klimatyzatorów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług wraz z dowodami , że zostały/są wykonywane należycie zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

**Dotyczy części nr 2 - Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał usługę utrzymania w ruchu ciągłym wind osobowych o udźwigu minimum 500 kg i powyżej 2 przystanków w okresie minimum 1 roku.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług wraz z dowodami , że zostały/są wykonywane należycie zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

### **5.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

#### **I. Potencjał techniczny do wykonania zamówienia**

##### **Dotyczy części nr 1 - Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji**

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia odpowiednim wyposażeniem technicznym zgodnym z zapisami aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a w szczególności:

- urządzeniem do sprawdzania szczelności urządzeń gazowych i wycieków freonu,
- urządzeniem do odzyskiwania freonu (wraz z butlą)
- urządzeniem do sprawdzania ciśnień w instalacjach freonowych i uzupełnienia freonu
- urządzeniem do lutowania twardego

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

##### **Dotyczy części nr 2 - Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

#### **II. Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Dotyczy części nr 1 - Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji**

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. posiadających następujące kwalifikacje:

- a) co najmniej 2 osoby posiadające łącznie aktualne (w okresie trwania przedmiotu zamówienia) uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru - Grupa 1 pkt: 2, 10; Grupa 2 pkt: 5; (obsługa, konserwacja, remonty, montaż, pomiary) zgodnie z Rozporządzeniem MGPIPS z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (tekst jedn. Dz.U.89 poz.828 z późn. zm)
- b) co najmniej 1 osobę posiadającą aktualne (w okresie trwania przedmiotu zamówienia) uprawnienia kwalifikacyjne naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane wg Ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz. U. z 2015r poz. 881)

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według metody spełnia/ nie spełnia.

**Dotyczy części nr 2 - Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. posiadających następujące kwalifikacje:

a) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia UDT pracowników (ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorcze technicznym):

- zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwigów w kategorii I - do konserwacji dźwigów elektrycznych jedno lub dwubiegowych z systemem sterowania zewnętrznym, wewnętrznym, przestawnym, zbiorczym, grupowo zbiorczym oraz dźwigów o dowolnym systemie sterowania z napędem regulowanym

- zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwigów hydraulicznych

b) co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia kwalifikacyjne „E” i „D” pracowników wg Załącznika nr 1 do Rozporządzenia MGPIPS z 28.04.2003. (D.U.89poz.828) Grupa 1 – pkt : 2, 10 (obsługa, konserwacja, pomiary)

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według metody spełnia/ nie spełnia.

**5.1.4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia**  
**Dotyczy części nr 1 - Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

**Dotyczy części nr 2 - Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

**5.2.** W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według metody „spełnia/ nie spełnia” określonych w pkt. 6.2 i 6.3 SIWZ.

**5.3.** W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonej wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej



w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według metody spełnia/ nie spełnia.

**5.4.** W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 5.1.1-5.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunki określone w pkt. 5.2 i 5.3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

**5.5.** Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązań się do ich naprawienia.

**5.6.** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia zawierające informacje na temat:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

**5.7.** W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.

**5.8.** Zamawiający NIE ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

## **6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

### **6.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:**

**6.1.1)** dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesja, zezwolenie lub licencja – dotyczy tylko części nr 2

**6.1.2)** oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do oferty)

**6.1.3)** wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – ( wzór stanowi załącznik nr 4 a i b do oferty)

Dowodami, o których mowa powyżej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów

z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

Dotyczy części nr 1 i 2.

**6.1.4)** wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór stanowi załącznik nr 5 do oferty)

Dotyczy części nr 1 i 2.

**6.1.5)** wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór stanowi załącznik nr 6 do oferty)

Dotyczy jedynie części nr 1

**6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:**

**6.2.1)** oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 1 do oferty)

**6.2.2)** aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

**6.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:**

**6.3.1.** Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt. 6.2.2 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

**6.3.2.** Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

**6.3.3.** W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

**6.4. Wykonawca dysponujący zasobami innych podmiotów, które jednocześnie będą wykonywać część zamówienia** - jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26, ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 i 6.3.

**6.5. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia** wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp należy przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.

**6.5.1.** lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty.

**6.6. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**6.6.1.** Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

**6.6.2.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

**6.6.3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierającą co najmniej: zobowiązanie do wspólnej realizacji zamówienia oraz określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy.

**6.6.4.** Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również wykonawców będących współnikami spółki cywilnej.

**6.6.5.** Wykonawcy, o których mowa w pkt. 6.6.1 i 6.6.4 składają wspólnie ofertę przy czym:

a). oświadczenie lub dokumenty wskazane w pkt. 6.1 powinny zostać złożone w taki sposób aby wskazywać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie)

b). oświadczenie lub dokumenty wskazane w pkt. 6.2,6.3,6.5 muszą być złożone osobno przez każdego z wykonawców.

**6.7. Podwykonawcy**

**6.7.1.** Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 9).

**6.7.2.** W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

**6.7.3.** Zmiana podwykonawcy podanego do realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.

**6.8. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty:**

**6.8.1)** pełnomocnictwo – w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie

**6.8.2)** wypełniony formularz cenowy – zgodnie z oferowaną częścią

## **7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

**7.1.** Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

**7.2.** Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym że informacje przekazane za pomocą faksu lub

drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

**7.3.** Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

P. Anna Skwarczyńska – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – tel. 48 361-52-83

## **8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

**8.1.** Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**8.2.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

**9.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**9.2** Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 2

**Dotyczy części nr 1 - Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji**

**Dotyczy części nr 2 - Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**

**9.3.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**9.4.** Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

**9.5.** Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**9.6.** Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

**9.7.** Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

**9.8.** Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

**9.9** Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**9.10.** Wymaga się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

**9.11.** Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

**9.12.** W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z 2003r. nr 153 poz.1503 ze zm.)" i dołączone do oferty, wymaga się aby były trwale, ale oddzielnie spięte. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 7). W sytuacji gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, są jawne na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych lub gdy wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

**9.13.** Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

**9.14.** Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

**9.15.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**9.16.** Oferta musi obejmować całość zamówienia dla poszczególnej części.

**9.17.** Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

## **10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ**

**10.1** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przysyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej ([przetargi.rszs.radom.regiony.pl](http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl)), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, **nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**

**10.2** Zamawiający udzieli wyjaśnień, **niezwłocznie jednak nie później niż:**

- **na 2 dni przed upływem terminu składania ofert**

**10.3** Pytania należy kierować na adres:

**Radomski Szpital Specjalistyczny  
Sekcja Zamówień Publicznych  
26-610 Radom ul. Lekarska 4  
Fax.: 48 361-52-13  
[zampubl@rszs.regiony.pl](mailto:zampubl@rszs.regiony.pl)**

**10.4** W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**10.5** Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

**10.6** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej.

**10.7** Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**10.8** Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ **nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia** o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: ([przetargi.rszs.radom.regiony.pl](http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl)).

**10.9** **Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku zapytaniem o którym mowa w pkt. 10.1.**

## **11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

**11.1.** Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty.

**11.2.** Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem pkt. 11.6.

**11.3.** Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

**11.4.** Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

**11.5.** Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

**11.6.** Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## **12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**12.1** Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 309 /Sekcja Zamówień Publicznych/, III piętro **w terminie do 08.04.2016r godz. 11:00.**

**12.2** Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane „**P-07/2016 Oferta przetargowa na Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, nie otwierać przed dniem 08.04.2016r r. godz. 11:30.**”

**12.3** Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

**12.4.** Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „**ZMIANA**”. Koperty oznaczone „**ZMIANA**” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

**12.5.** Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

## **13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

**13.1.** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: **Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/ IV piętro w dniu 08.04.2016r o godz. 11:30**

**13.2.** Otwarcie ofert jest jawne.

**13.3.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**13.4.** Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**13.5** Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

**14. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

**14.1.** Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

L.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	cena	95%	95 pkt.
2.	Warunki płatności	5%	5 pkt.

**Uwaga:** Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

**14.2.** Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

**a) OCENA OFERT W KRYTERIUM „CENA”:**

$$\text{Wartość punktowa} = C_{\min} / C_{\text{of}} \times R$$

$C_{\min}$  - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

$C_{\text{of}}$  - cena brutto oferty badanej

R - Ranga ocenianego kryterium

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł) podana w pkt. 1 formularza oferty z zastrzeżeniem pkt. 14.4. SIWZ.

**b) OCENA OFERT W KRYTERIUM „WARUNKI PŁATNOŚCI”:**

$$\text{Wartość punktowa} = T_{\text{of}} / T_{\text{max}} \times R$$

$T_{\text{of}}$  – termin płatności oferty badanej

$T_{\text{max}}$  – maksymalny termin płatności

R- Ranga ocenianego kryterium

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „warunki płatności” będzie brana pod uwagę wartość podana w pkt. 4 formularza oferty.

Zamawiający ustala, iż minimalny termin płatności, jaki może zaoferować wykonawca wynosi 30 dni, a maksymalny termin płatności wynosi 60 dni i przyzna punktację w następujący sposób:

- za zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnego terminu płatności tj. 30 dni Zamawiający przyzna 0 pkt. ,

- za zaoferowanie przez Wykonawcę maksymalnego terminu płatności tj. 60 dni Zamawiający przyzna 5 pkt.

- za zaoferowanie przez Wykonawcę terminu płatności pomiędzy 30 dniem a 60 dniem płatności Zamawiający przyzna punkty proporcjonalnie wg w/w wzoru.

UWAGA: W przypadku gdy wykonawca nie wypełni oferowanego terminu płatności w formularzu oferty zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny termin tj. 30 dni jako wiążący i przydzieli wykonawcy 0 pkt.

**14.3.** Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

**14.4.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

**14.5.** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

## **15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**15.1** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

**15.2** O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**15.3** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty) na stronie internetowej (przetargi.rszs.radom.regiony.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

**15.4.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

**15.5.** Przed przystąpieniem do podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w ofercie w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” - w formie kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

## **16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

**16.1** Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż **5 dni** od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/faksem lub drogą elektroniczną/ albo nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

**16.2** Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

**16.4.** Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**16.5.** Wszelkie postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

## **17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Odwwołanie**



**17.1.** Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

**17.2.** Zgodnie z art. 180 ust. 1 Prawo zamówień Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- Odrzucenia oferty odwołującego.

**17.3.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

**17.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

**17.5.** Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

**17.6.** Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2.

**17.7.** W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

**17.8.** Na czynności, o których mowa w pkt. 17.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2.

**17.9.** Odwołanie wnosi się :

- W terminie **5 dni** od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo
- W terminie **10 dni** – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

**17.10.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- **5 dni** od dnia publikacji ogłoszenia w **Biuletynie Zamówień Publicznych** lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

**17.11.** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.9 i 17.10 wnosi się:

- W terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

**17.12.** W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**17.13.** W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

#### **Skarga do sądu**

**17.14.** Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

**17.15.** Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

**17.16.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

**19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**19.1.** Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

**19.2.** Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

**19.3.** Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

**19.4.** Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

**19.5.** Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

**19.6.** Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.

**19.7.** W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

**19.8.** W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

**ROZDZIAŁ II**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

### Część nr 1 - Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

#### I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Szpitala.

#### 1. Wykaz podstawowych urządzeń i instalacji przedmiotu zamówienia:

- instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (szczegóły urządzeń – tabela A)
- a) Zespoły urządzeń – układy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji we wszystkich budynkach R.Sz.S. (centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, centralki i zasilanie c.t., agregaty i zasilanie chłodnicze, wentylatory, nagrzewnice, kanały, zasilanie elektryczne i sterowanie) /bez wentylatorowni Bloku Operac. Chir./ [tabela A]:
  - Bud. Główny – węzły (x6):
    - układ wentylacyjno-klimatyzacyjny -Zakład Diagnostyki Obrazowej, O/Kardiologiczny (angiograf)
    - układ wentylacyjno-klimatyzacyjny -O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    - układ wentylacyjno-klimatyzacyjny - O/Kardiologiczny
    - układ wentylacyjno-klimatyzacyjny – O/Chorób Wewnętrznych
    - układ wentylacyjny naw/wyw - Kuchnia
    - układ agregatu wody lodowej wraz ze skraplaczem zewn., modułem hydraulicznym i siecią wody lodowej dla - Bloku Operacyjnego Chirurgicznego, O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii, O/Kardiologicznego
  - Izba Przyjęć (SOR) – węzeł wentylacyjno-klimatyzacyjny
  - Bud. Pawilon O/Dializ/Dziecięcy– węzły wentylacyjne (x4): dializy, nefrologia, dziecięcy (x2)
  - O/Ginekologiczno-Położniczy nowy – węzły wentylacyjno-klimatyzacyjne (x9central+2agr.chł.+ct)
  - Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Laboratorium Analitycznym i Pracownią Serologii Transfuzjologicznej + Budynek Szwalni – centrale wentylacyjne (x8)
  - Budynek O/Obserwacyjno-Zakaźny i Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznym i Hospicjum Stacjonarnym – centrale wentylacyjne (x6): zakaźny, zol
  - Budynek Przychodni Specjalistycznych i Dyrekcji ul. Lekarska 4 – węzły wentylacyjne (x1)
- klimatyzatory (tabela B)

Tabela A – główne urządzenia z układów klimatyzacyjno – wentylacyjnych i lokalne

L.p.	Miejsce zamontowania	Typ urządzenia
1.	Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć	Agregat chłodu Cool G20MR-KB02P
2.	Blok Operacyjny Chirurgiczny z Centralną Sterylizatornią	Agregat wody lod. Windex WMM1202E z mod.hydr. i skrapl.zewn. 2003
3.	-Zakład Diagnostyki Obrazowej -O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia	Agregat chłodu Cool CBGE-2B45 2005
4.	Przechowalnia zwłok szpital – bud.gł.	Agregat chłodu AsperaU(N)J9238GS ze skrapl.Embraco

5.	Zakład Patomorfologii	Agregaty chłodu szt.2 do komoryKZR16 2009
6.	Magazyn Żywnościowy	Agregat chłodu SAN 1-D8-2R-28KE-TFD
7.	Kuchnia	Centrala wentylacyjna nawiewna (x1) + wentylatory dachowe wyciągowe (x2)
8.	O/Ginekologiczno-Położniczy(nowy)	Agregaty wody lod. z mod.hydr. i zbiorn.buf Galetti R410A typ MCE039COAA i LCE121CSG. (x2)
9.	O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii - Dializy	Centrala went BS1 VBW Clima Gdynia 1997
10.	O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii - Nefrologia	Centrala went CV-A VTS Clima 1999
11.	O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Centrala went/klim MCK4 Klimor Gdynia 2004
12.	Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć	Centrala went/klim MCK3L/P25 Inwent Lublin (x1) 2001 + centrale wentylacyjne Inwent (x2) 2001
13.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia	Centrala went/klim CV-P VTS Clima 2005
14.	O/Dziecięcy z Odcinkiem Pediatrii 1 Dnia	Centralka went VX (szt.2) Koss 2006
15.	O/Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1 Dnia Leczenia Chorób Wątroby	Centrala went naw.(x2) CV VTS Clima + centrala went.wyc.(x2)
16.	O/wewnętrzny	Central went/klimat. VTS Ventus VS 2013
17.	O/wewnętrzny	Agregat chłodu Galetti MCE R410A
18.	Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznym i Hospicjum Stacjonarnym	Centrala went (x2) VTS Clima 2009
19.	Angiografy: -Zakład Diagnostyki Obrazowej -O/Kardiologiczny	Centrala went/klim CV-P VTS Clima 2004 z agr.chł.+ Centrala went/klim VS40R-PHC/FC VTS 2015 z agr chłodu.freon.LG Arun140
20.	-Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Laboratorium Analitycznym i Pracownią Serologii Transfuzjologicznej -Budynek Sortowni (D.A-G.)	Centrale went (x8) Klimor Gdynia 1998
21.	O/Ginekologiczno-Położniczy (nowy)	Centrala went/klim (x5) Clima Product 2011
22.	O/Ginekologiczno-Położniczy (nowy)	Centrala went (x4) Clima Product 2011

Klimatyzatory - Zakres przedmiotowy umowy obejmuje klimatyzatory zgodnie ze szczegółowym wykazem –Tabela B

L.p.	Miejsce zamontowania klimatyzatora	Marka i typ klimatyzatora
1.	Centralne Medyczne	Acson A4LC30CR FFFA; 2006 <i>Galanz</i>
2.	Laboratorium	Acson A4LC25CR AFCA; 2006
3.	Diagnostyczne z	Lennox GHM 09 NLA; ok.2000

4.	Laboratorium Analitycznym i Pracownią Serologii Transfuzjologicznej	Lennox GHM 09 NLA; ok.2000
5.	Zakład Patomorfologii	Fujitsu ASY18E
6.	O/Ortopedyczno - Urazowy	Akaj AC-GS18HR; 2008
7.	O/Ortopedyczno - Urazowy	Tadiran TNL-20H; 2009
8.	Dział Informatyki	Tadiran TNL-20H; 2001 <i>Apollo</i>
9.	Dział Informatyki	Tadiran GFL-S200H; 2001 <i>Cosmos</i>
10.	Sekcja Dok. i Ruchu Chorych	Lennox GHM 09 NLA; 2006
11.	Lab. – Pracownia Serologii	Polair ASW-H12A4; ok.2007
12.	Lab. – Pracownia Serologii	Polair ASW-H12A4; ok.2007
13.	Lab. – Pracownia Serologii	Polair ASW-H12A4; ok.2007
14.		Fuji Electric RD-25U/RO-25U; 2011
15.	Zakład Diagnostyki	Galanz AUS-24H53R23064; 2011
16.	Obrazowej	<i>Toshiba RAV SM1107</i>
17.		Tadiran GXL200HD
18.	-Zakład Diagnostyki Obrazowej - O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia	Tadiran GFL-S150H; 2004
19.	RTG Poradnia Ortopedyczna	Tadiran TNLS11
20.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia	Acson A4LC10B; 2009
21.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia - U.P.S.	Lennox GHM 09 NLA; 2008
22.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia - stymulatory	Tadiran GXL200HD; 2000
23.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia - echo	Lennox GHM12N; 2008
24.	O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Tadiran GFL-S 150H; 2001
25.	Kaplica	Lennox HM18NO; 2008
26.	O/Chirurgii Ogólnej (sale „R”)	Tadiran GXL200HD
27.	O/Chirurgii Ogólnej	Tadiran TFE 11; 2005
28.	O/Urologii z Pracownią Litotrypsji	Tadiran GXL200HD; 2001 <i>Kosmos</i>

29.	O/Urologii z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia i Pracownią Litotrypsji	Carrier
30.	Pracownia RTG ul. Lekarska 4	Lennox GHN 12 NLA
31.	Sekretariat ul. Lekarska 4	Fujitsu AOY12RSCJ; 2007
32.	Blok Operacyjny - Ginekologiczny	Tadiran GXL200HD
33.	O/Ginekologiczno-Położniczy - II p.	Lennox IHM 18 NO
34.	O/Ginekologiczno-Położniczy - III p.	Lennox GHM 24 NO
35.	Poradnia Chirurgii Ogólnej	Lennox GHN 09 NLA; 2008
36.	Poradnia Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowej	Lennox GHM12H; 2009
37.	Poradnia Chorób Piersi i profilaktyki Onkologicznej ul. Lekarska	Lennox GHM12N
38.	Apteka Szpitalna	Hundaj; 2008
39.	Serwerownia ul. Lekarska	Lennox GHM12N; 2009
40.	Bufet (Dział Żywienia)	Lennox HM30NO; 2009
41.	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Fujitsu AQY09
42.	Zakład Diagnostyki Obrazowej USG	Mitsubishi
43.	O/Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1 Dnia Leczenia Chorób Wątroby	Fujitsu AQY09
44.	Blok Operacyjny Chirurgiczny z Centralną Sterylizatornią	Daikin 3MK350E1V1B
45.		Daikin 3MK350E1V1B
46.		Daikin 3MK350E1V1B
47.		Daikin 3MK350E1V1B
48.	Dział Informatyki (serwery)	Mitsubiski MO2-GE35VA
49.	Dział Informatyki (serwery)	Mitsubiski PUH2P125
50.	Dział Informatyki (serwery)	Mitsubiski PUH2P125
51.	SOR z Izbą Przyjęć (ups)	Lennox GHM12N
52.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia - Ordynator	Ulrich
53.	O/wewnętrzny	APSI30 – szt.2
54.		Mistral – szt.1
55.	O/Okulistyki z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia	Lennox HM18N; 2005
56.	Zakład Patomorfologii -1p.	Fujitsu ABY; 2007

57	O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii – Gabinet lekarski	Tadiran; 2001
58	O/Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia	1
59	Laboratorium Mikrobiologii	Samsung FH070EAV1; 2011
60	Laboratorium Mikrobiologii	Samsung AQ18TSBN/X; 2011
61	Mammografia	Midea seria R (x2)

## II. Opis czynności przeglądowych regulacyjno - konserwacyjnych

Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe polegające na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych regulacyjno – konserwacyjnych urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zainstalowanych w RSzS w asortymencie i ilościach określonych w pkt I., polegające na:

1) Wykonaniu okresowych przeglądów technicznych regulacyjno-konserwacyjnych urządzeń i instalacji w oparciu o uzgodniony z zamawiającym harmonogram:

a) Przeprowadzenie 2 razy w roku, badań i pomiarów, sprawdzeń i regulacji oraz czyszczenia i innych czynności konserwacyjnych wraz z wymianą podzespołów i części wynikających z normalnego ich zużycia i z zaleceń producenta – takich jak: filtry, freon, glikol i inne materiały zapisane w instrukcjach jako materiał konserwacyjny mający podlegać wymianie lub uzupełnieniu podczas okresowych przeglądów.

Z przeprowadzonych przeglądów sporządzenie protokołów zawierających opis wykonanych czynności oraz wymienionych części i podzespołów, oraz orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. Po pierwszym przeglądzie należy także przygotować dane i wypełnić dla Zamawiającego dokumenty wymagane do sprawozdań określonych w Ustawie z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy urządzenia, której zakres prac i części niezbędnych do wymiany ,wykracza poza zakres przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w raporcie z przeglądu rodzaj usterki i zakres jej naprawy w celu akceptacji przez Zamawiającego i podjęcia dalszego działania.

2) zgodnie z wymaganiami określonymi w RMZ z dnia 26.06.2012r wykonanie 1 raz w roku (co 12 miesięcy, tj 2 razy w okresie umowy), okresowej dezynfekcji urządzeń i instalacji o pow. ok. 3,9 tys. m<sup>2</sup>. Poprzez dezynfekcję należy rozumieć dezynfekcję instalacji wentylacyjnej przy użyciu środków dopuszczonych przez PZH wraz z wykonaniem badań mikrobiologicznych.

Z przeprowadzonych czynności sporządzenie protokołów zawierających opis wykonanych czynności oraz orzeczenie o wynikach badań.

## Część nr 2 - Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjno-eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Szpitala

1. Budynek Główny z Izbą Przyjęć (SOR) – 6 dźwigów :

- 2 windy szpitalne (1996r, 1250kg, 7przyst.); nr fabr.: 964789 i 964790

Producent – Monitor s.p.a. Via Postumia Milano Włochy

Importer – P-U-H-P Piława Elektromechanika Dźwigowa Service Lift Kołobrzeg

Napęd elektryczny, prędkość nominalna 0,63m/s



- Winda 964790 – modernizacja 2013 w zakresie: wymiany wciągarki i lin oraz drzwi przystankowych na 4 przystanku przez Zakład Elektromechaniki Dźwigowej A.Janus Radom (gwarancja)
- Winda 964789 – wymiana tablicy sterowej w 2012 i modernizacja 2013 w zakresie: drzwi przystankowych na 4 przystanku przez Zakład Elektromechaniki Dźwigowej A.Janus Radom  
- 1 winda szpitalna (2001r, 1600kg, 6przyst.); nr fabr.55739  
Producent – Translift Warszawa; typ SJH1.19.1F  
Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,63m/s  
- 2 windy towarowo-osobowe (kuchenne, 1964/65r, 500kg, 7/6przyst.); nr fabr.9334 i 9335  
Producent – ZUD Warszawa  
Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,41m/s  
- 1 dźwig towarowo-podawczy (1963r, 100kg, 2przyst., Apteka); nr fabr.9332  
Producent – ZUD Warszawa  
Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,46m/s
2. Pawilon – 1 dźwig:  
- 1 winda szpitalna (1981r, 1000kg, 5przyst.); nr fabr A-12884  
Producent – Zakłady urządzeń Dźwigowych w Warszawie  
Napęd elektryczny, prędkość nominalna 1,0m/s  
Modernizacja 2012 zakresie wymiany tablicy sterowej i falownika w napędzie drzwi przez Zakład Elektromechaniki Dźwigowej A.Janus Radom
3. Ginekologia (stara) – 1 dźwig:  
- 1 winda szpitalna (towarowo-osobowa, 1975r, 500kg, 5przyst.); nr fabr.31025  
Producent – ZUD Warszawa; typ SDE  
Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,5m/s
4. Ginekologia (nowa) – 3 dźwigi:  
- 2 windy szpitalne (2009r, 2000kg, 5przyst.); nr fabr.E09-2581 i E09-2582  
Producent – LWDO Lift Service SA Lublin  
Napęd elektryczny; prędkość nominalna 1,0m/s  
- 1 winda osobowa (2009r, 800kg, 5przyst.); nr fabr.E09-2583  
Producent – LWDO Lift Service SA Lublin  
Napęd elektryczny; prędkość nominalna 1,0m/s
5. O/Zakaźny//ZOL – 2 dźwigi:  
- 1 winda szpitalna (hydrauliczna, 2009r, 1300kg, 4przyst.); nr fabr.H-057-09/ZED  
Producent – Zakład Elektromechaniki Dźwigowej A.Janus Radom; typ OH-2/130  
Napęd hydrauliczny; prędkość nominalna 0,6m/s  
- 1 dźwig towarowo podawczy (100kg, 4przyst.); nr fabr.61317  
Producent – FUD Bolęcin; typEPG-100-R-P  
Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,33m/s
6. Przychodnie Specjalistyczne ul. Lekarska 4 – 2 dźwigi:  
- 2 windy osobowe (2011r, 500kg, 5przyst.); nr fabr. E-117-011/ZED i E-118-011/ZED  
Producent – Zakład Elektromechaniki Dźwigowej A.Janus Radom  
Napęd elektryczny; prędkość nominalna 1,0m/s
7. O/ Rehabilitacji ul. Giserska 21 – 1 dźwig:  
- 1 winda towarowo-osobowa (1982r, 1600kg, 2przyst.); nr fabr. 53993  
Producent – PPUD Mława; typMJE-1600  
Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,5m/s

## II. Opis czynności konserwacyjno-eksploatacyjnych

Wykonywanie czynności konserwacyjno-eksploatacyjnych zapewniających utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Szpitala wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia wraz z ich organizacją i nadzorem, według zasad określonych w instrukcjach i dokumentacji techniczno-ruchowej, przepisach branżowych i normach,

rozporządzeniach oraz ustawach i ich aktach wykonawczych: Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Ustawa o Dozorze Technicznym i innych obowiązujących aktach prawnych.

W szczególności na obowiązujący zakres prac składać się będą:

1. czynności konserwacyjno-eksploatacyjne okresowe wynikające z przepisów i instrukcji oraz bieżące wynikające ze stanu technicznego – w tym: oględziny, przeglądy, badania, próby, diagnostyka, konserwacja podzespołów, sprawdzanie działania dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowania, czynności regulacyjne
2. usuwanie usterek i nieprawidłowości w działaniu wind, także z wykorzystaniem podstawowych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych takich jak: bezpieczniki, źródła światła do oświetlenia kabiny, maszynowni, szybu i przycisków sterowniczo-sygnalizacyjnych, smary, oleje śruby, nakrętki, podkładki, zawlecзки, luty, czyściwa, taśma izolacyjna, cewki styczników;
3. wypompowywanie wody z podszybia
4. wymiana wykładziny podłogowej antrypoślizgowej w kabinach dostarczonej przez Zamawiającego
5. pomiary elektryczne wymagane dla instalacji wind (m.in. ochrony przeciwporażeniowej, izolacji obwodów elektrycznych) – i przedkładanie ich na bieżąco Zamawiającemu
6. obsługa rewizji UDT
7. prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej (m.in. książki konserwacji dźwigów, dokumentacja pomiarów elektrycznych)
8. zapewnienie działania w trybie „pogotowia dźwigowego” dla awarii i zdarzeń zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i mienia:
  - uwalnianie ludzi z kabiny, zabezpieczenia awarii – ludzie i mienie w czasie dojazdu i reakcji nie dłuższym niż 15 minut;
  - każde zawiadomienie pogotowia dźwigowego ma być odnotowane przez Wykonawcę w książce zgłoszeń (data i godzina zgłoszenia, zgłaszający, rodzaj zgłoszenia – awarii, czas dojazdu i reakcji, wykonane czynności i nakłady rozpoznania oraz zabezpieczenia i usunięcia awarii, ) i udostępnione na żądanie Zamawiającego
  - w kabinach i na drzwiach przystankowych Wykonawca umieści informację o telefonach alarmowych do pogotowia dźwigowego (i dopilnuje w trakcie trwania umowy trwałości umieszczenia tych informacji)
9. niezwłoczne zabezpieczanie awarii i dewastacji, których usunięcie wykracza usługowo, sprzętowo i materiałowo poza zakres czynności konserwacyjnych wymienionych w punktach 1-8 i przedstawienie Zamawiającemu pisemnego raportu o ich rodzaju, zakresie i zagrożeniach wynikających (do dalszych decyzji)
10. nadzór nad eksploatacją wynikający z przepisów

***Zamawiający zachęca do dokonania wizji lokalnej wind znajdujących się w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.***

**ROZDZIAŁ III**

**FORMULARZ OFERTY**

**I**

**FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY**

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres\* .....

Tel.\*: .....

Adres poczty elektronicznej\* .....

Regon\* .....

NIP \* .....

Nr fax.\*, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję: .....

(\* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

**Radomski Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Lekarska 4**  
**26 – 610 Radom**

W odpowiedzi na ogłoszenie **Radomskiego Szpitala Specjalistycznego** w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro **świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego** przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

**Dla części nr 1** - Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji za cenę: ..... zł brutto\*, (słownie: .....), w tym podatek VAT ..... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do formularza oferty

**Dla części nr 2** - Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za cenę: ..... zł brutto\*, (słownie: .....), w tym podatek VAT ..... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do formularza oferty

**\*w przypadku opisanym w pkt. 11.6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie Zamawiającego i jednocześnie uzupełnić właściwe oświadczenie w pkt. 10 formularza oferty.**

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

3. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia: **24 miesiące od daty zawarcia umowy**

4. Oferowany termin płatności - ..... od daty wystawienia faktury lub rachunku

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

**7.** Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od ..... do ..... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /jeżeli dotyczy/.

**8.** Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

**9. Zamówienie** zrealizujemy samodzielnie\*/ przy udziale **podwykonawców\***, \*(w tym podwykonawców , na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:/ jeżeli dotyczy/ )

\*Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców:

I.p.	Wykaz części zamówienia , które zostaną wykonane przez podwykonawców / wskazać zakres zamówienia /
1	
..	
....	
.....	

\*Wykaz nazw ( firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

I.p.	Wskazać należy nazwę podwykonawcy
1	
..	
....	
.....	

**10.** Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie / nie będzie \* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania....., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.....

Uwaga: Brak skreśleń w pkt. 10 oznacza, że wybór oferty wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

**11.** Oferta niniejsza zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron.

**12.** Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

1. .... tel. .... e-mail .....
2. .... tel. .... e-mail .....

**13. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).**

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik Nr 1 do formularza oferty**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**OŚWIADCZENIE**

**(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia **Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**, oświadczamy, iż nie ma podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

**Załącznik Nr 2 do formularza oferty**

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE*****o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu***

Ubiegając się o udzielenie zamówienia **Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego** oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

..... dnia ..... r.

.....  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

**Załącznik Nr 3 do formularza oferty**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ubiegając się o udzielenie zamówienia **Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego** informuję, że:

- nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.)\*
- należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), w której skład wchodzi następujące podmioty (w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, podać nazwę i siedzibę)\*:
  1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć, podpis Wykonawcy  
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

\* właściwe zaznaczyć znakiem X



**Załącznik Nr 4 a do formularza oferty**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.**

**Część nr 1 - Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji**

Ja niżej podpisany

.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy/adres wykonawcy)

.....

Oświadczam, iż:

- wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonujemy minimum 50 przeglądów urządzeń typów: centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnych, agregatów chłodu i klimatyzatorów.

- nie wykonaliśmy lub wykonaliśmy nienależycie następujące zleczone nam usługi przeglądy urządzeń typów: centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnych, agregatów chłodu i klimatyzatorów.

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie:

	LP.	WYKONAWCA USŁUGI (NAZWA I ADRES) DOT. PODMIOTÓW TRZECICH	ODBIORCA USŁUGI (NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	WARTOŚĆ USŁUGI	PRZEDMIOT USŁUGI	CZAS REALIZACJI (OD DZIEŃ-MIESIĄC-ROK DO DZIEŃ-MIESIĄC- ROK)	
						POCZĄTEK	KONIEC
	A	B	C	D	E	F	G
Usługi wykonane / wykonywane należycie	1						
	2						
	3						
	4						

Usługi zlecone a niewykonane lub wykonane należycie	5						
	6						
	7						
	8						

W celu potwierdzenie, że usługi wskazane w tabeli w poz. .... są wykonane / wykonywane należycie załączamy do oferty następujące dowody:

1. .... Załącznik nr .... Do oferty
2. .... Załącznik nr .... Do oferty

**UWAGA:**

1. Tabelę należy dostosować do liczby wykonanych / wykonywanych usług
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawcy, w wykazie usług głównych należy wskazać wykonanie wszystkich usług o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ oraz załączyć do wykazu dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

**Załącznik Nr 4 b do formularza oferty**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.**

***Część nr 2 - Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego***

Ja niżej podpisany

.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy/adres wykonawcy)

.....

Oświadczam, iż:

- wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonujemy usługę utrzymania w ruchu ciągłym wind osobowych o udźwigu minimum 500 kg i powyżej 2 przystanków w okresie minimum 1 roku.

- nie wykonaliśmy lub wykonaliśmy nienależycie następujące zlecone nam usługi utrzymania w ruchu ciągłym wind osobowych

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie:

	LP.	WYKONAWCA USŁUGI (NAZWA I ADRES) DOT. PODMIOTÓW TRZECICH	ODBIORCA USŁUGI (NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	WARTOŚĆ USŁUGI	PRZEDMIOT USŁUGI	CZAS REALIZACJI (OD DZIEŃ-MIESIĄC-ROK DO DZIEŃ-MIESIĄC- ROK)	
						POCZĄTEK	KONIEC
	A	B	C	D	E	F	G
Usługi wykonane / wykonywane należycie	1						
	2						
	3						

	4						
Usługi zleczone a niewykonane lub wykonane nienależycie	5						
	6						
	7						
	8						

W celu potwierdzenie, że usługi wskazane w tabeli w poz. .... są wykonane / wykonywane należycie załączamy do oferty następujące dowody:

- 1..... Załącznik nr .... Do oferty
- 2..... Załącznik nr .... Do oferty

**UWAGA:**

1. Tabelę należy dostosować do liczby wykonanych / wykonywanych usług
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawcy, w wykazie usług głównych należy wskazać wykonanie wszystkich usług o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ oraz załączyć do wykazu dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

**Załącznik Nr 5 do formularza oferty***(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami**

**Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego:**

**Część nr 1** - Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji\*

**Część nr 2** - Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego\*

Ja niżej podpisany

.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy/adres wykonawcy)

.....

Oświadczam, iż w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyły następujące osoby:

L.p.	Imię i nazwisko	Dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia (nazwa dokumentu)	Zakres posiadanych uprawnień (opis)	Informacja o podstawie dysponowania osobami – należy wpisać – dysponuję lub będę dysponował
1.	2.	3.	4.	5.

*\*niepotrzebne skreślić*

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

**Załącznik Nr 6 do formularza oferty***(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)***WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG  
W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA****Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind  
będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.**

<b>L.P</b>	<b>WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA.</b>	<b>INFORMACJA O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI- NALEŻY WPISAĆ DYSPONUJE LUB BĘDĘ DYSPONOWAŁ</b>
1.	2.	3.

..... dnia ..... r.

.....  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

## Załącznik Nr 7 do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## FORMULARZ CENOWY

## Część nr 1 – Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Podstawę do określenia ceny ofertowej stanowi opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza cenowego wg poniższego wzoru. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ:

## PKT. I: Główne urządzenia z układów klimatyzacyjno – wentylacyjnych i lokalne

L.P.	lokalizacja/typ urządzenia	Okresowy przegląd techniczny regulacyjno - konserwacyjny				Okresowa dezynfekcja urządzeń i instalacji			
		stawka za 1 przegląd techniczny regulacyjno – konserwacyjny urządzenia (brutto) w PLN	Ilość Przeglądów technicznych regulacyjno – konserwacyjnych w okresie umowy	Wartość brutto przeglądów w PLN kol.3 x kol.4	Stawka podatku VAT (w %)	Stawka za 1 dezynfekcję urządzenia i instalacji (brutto) w PLN	Ilość dezynfekcji urządzenia i instalacji w okresie umowy	Wartość brutto dezynfekcji w PLN kol.7 x kol.8	Stawka podatku VAT (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć	Agregat chłodu Cool G20MR-KB02P	4				2		
2.	Blok Operacyjny Chirurgiczny z Centralną Sterylizatornią	Agregat wody lod. Windex WMM1202E z mod.hydr. i skrapl.zewn. 2003	4				2		
3.	-Zakład Diagnostyki Obrazowej -O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia	Agregat chłodu Cool CBGE-2B45 2005	4				2		
4.	Przechowalnia zwłok szpital – bud.gł.	Agregat chłodu AsperaU(N)J9238GS ze skrapl.Embraco	4				2		
5.	Zakład Patomorfologii	Agregaty chłodu szt.2 do komoryKZR16 2009	4				2		
6.	Magazyn Żywnościowy	Agregat chłodu SAN 1-D8-2R-28KE-TFD	4				2		
7.	Kuchnia	Centrala wentylacyjna	4				2		

		nawiewna (x1) + wentylatory dachowe wyciągowe (x2)								
8.	O/Ginekologiczno-Położniczy(nowy)	Agregaty wody lod. z mod.hydr. i zbiorn.buf Galetti R410A typ MCE039COAA i LCE121CSG. (x2)		4				2		
9.	O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii - Dializy	Centrala went BS1 VBW Clima Gdynia 1997		4				2		
10.	O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii - Nefrologia	Centrala went CV-A VTS Clima 1999		4				2		
11.	O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Centrala went/klim MCK4 Klimor Gdynia 2004		4				2		
12.	Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć	Centrala went/klim MCK3L/P25 Inwent Lublin (x1) 2001 + centrale wentylacyjne Inwent (x2) 2001		4				2		
13.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia	Centrala went/klim CV-P VTS Clima 2005		4				2		
14.	O/Dziecięcy z Odcinkiem Pediatrii 1 Dnia	Centralka went VX (szt.2) Koss 2006		4				2		
15.	O/Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1 Dnia Leczenia Chorób Wątroby	Centrala went naw.(x2) CV VTS Clima + centrala went.wyc.(x2)		4				2		
16.	O/wewnętrzny	Central went/klimat. VTS Ventus VS 2013		4				2		
17.	O/wewnętrzny	Agregat chłodu Galetti MCE R410A		4				2		
18.	Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznym i Hospicjum Stacjonarnym	Centrala went (x2) VTS Clima 2009		4				2		
19.	Angiografy: -Zakład Diagnostyki Obrazowej -O/Kardiologiczny	Centrala went/klim CV-P VTS Clima 2004 z agr.chł.+ Centrala went/klim VS40R-PHC/FC VTS 2015 z agr chłodu.freon.LG Arun140		4				2		
20.	-Centralne Medyczne	Centrale went (x8) Klimor		4				2		



	Laboratorium Diagnostyczne z Laboratorium Analitycznym i Pracownią Serologii Transfuzjologicznej -Budynek Sortowni (D.A-G.)	Gdynia 1998							
21.	O/Ginekologiczno-Położniczy (nowy)	Centrala went/klim (x5) Clima Product 2011		4				2	
22.	O/Ginekologiczno-Położniczy (nowy)	Centrala went (x4) Clima Product 2011		4				2	
<b>RAZEM</b>						-----	-----	-----	-----

**RAZEM WARTOŚCI BRUTTO TABELI OKREŚLONEJ W PKT.I.= ( ŁĄCZNA WARTOŚĆ KOLUMNY NR 5 + ŁĄCZNA WARTOŚĆ KOLUMNY NR 9) tj. .... Zł brutto**

**PKT.II: klimatyzatory**

L.P.	lokalizacja/typ urządzenia	Okresowy przegląd techniczny regulacyjno - konserwacyjny				Okresowa dezynfekcja urządzeń i instalacji			
		stawka za 1 przegląd techniczny regulacyjno – konserwacyjny urządzenia (brutto) w PLN	Ilość Przeglądów technicznych regulacyjno – konserwacyjnych w okresie umowy	Wartość brutto przeglądów w PLN kol.3 x kol.4	Stawka podatku VAT (w %)	Stawka za 1 dezynfekcję urządzenia i instalacji (brutto) w PLN	Ilość dezynfekcji urządzenia i instalacji w okresie umowy	Wartość brutto dezynfekcji w PLN kol.7 x kol.8	Stawka podatku VAT (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Laboratorium Analitycznym i Pracownią Serologii Transfuzjologicznej	Acson A4LC30CR FFFA; 2006 Galanz	4				2		
2.		Acson A4LC25CR AFCA; 2006	4				2		
3.		Lennox GHM 09 NLA; ok.2000	4				2		
4.		Lennox GHM 09 NLA; ok.2000	4				2		
5.	Zakład Patomorfologii	Fujitsu ASY18E	4				2		
6.	O/Ortopedyczno - Urazowy	Akaj AC-GS18HR; 2008	4				2		
7.	O/Ortopedyczno - Urazowy	Tadiran TNL-20H; 2009	4				2		

8.	Dział Informatyki	Tadiran TNL-20H; 2001 <i>Apollo</i>		4				2		
9.	Dział Informatyki	Tadiran GFL-S200H; 2001 <i>Cosmos</i>		4				2		
10.	Sekcja Dok. i Ruchu Chorych	Lennox GHM 09 NLA; 2006		4				2		
11.	Lab. – Pracownia Serologii	Polair ASW-H12A4; ok.2007		4				2		
12.	Lab. – Pracownia Serologii	Polair ASW-H12A4; ok.2007		4				2		
13.	Lab. – Pracownia Serologi	Polair ASW-H12A4; ok.2007		4				2		
14.	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Fuji Electric RD-25U/RO-25U; 2011		4				2		
15.		Galanz AUS-24H53R23064; 2011		4				2		
16.		Toshiba RAV SM1107		4				2		
17.		Tadiran GXL200HD		4				2		
18.	-Zakład Diagnostyki Obrazowej - O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia	Tadiran GFL-S150H; 2004		4				2		
19.	RTG Poradnia Ortopedyczna	Tadiran TNLS11		4				2		
20.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia	Acson A4LC10B; 2009		4				2		
21.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia - U.P.S.	Lennox GHM 09 NLA; 2008		4				2		
22.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia - stymulatory	Tadiran GXL200HD; 2000		4				2		
23.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia -	Lennox GHM12N; 2008		4				2		

	echo								
24.	O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Tadiran GFL-S 150H; 2001		4				2	
25.	Kaplica	Lennox HM18NO; 2008		4				2	
26.	O/Chirurgii Ogólnej (sale „R”)	Tadiran GXL200HD		4				2	
27.	O/Chirurgii Ogólnej	Tadiran TFE 11; 2005		4				2	
28.	O/Urologii z Pracownią Litotrypsji	Tadiran GXL200HD; 2001 Kosmos		4				2	
29.	O/Urologii z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia i Pracownią Litotrypsji	Carrier		4				2	
30.	Pracownia RTG ul. Lekarska 4	Lennox GHN 12 NLA		4				2	
31.	Sekretariat ul. Lekarska 4	Fujitsu AOY12RSCJ; 2007		4				2	
32.	Blok Operacyjny -Ginekologiczny	Tadiran GXL200HD		4				2	
33.	O/Ginekologiczno-Położniczy - II p.	Lennox IHM 18 NO		4				2	
34.	O/Ginekologiczno-Położniczy - III p.	Lennox GHM 24 NO		4				2	
35.	Poradnia Chirurgii Ogólnej	Lennox GHN 09 NLA; 2008		4				2	
36.	Poradnia Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowej	Lennox GHM12H; 2009		4				2	
37.	Poradnia Chorób Piersi i profilaktyki Onkologicznej ul. Lekarska4	Lennox GHM12N		4				2	
38.	Apteka Szpitalna	Hundaj; 2008		4				2	
39.	Serwerownia ul.Lekarska	Lennox GHM12N; 2009		4				2	
40.	Bufet (Dział Żywnienia)	Lennox HM30NO; 2009		4				2	
41.	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Fujitsu AQY09		4				2	
42.	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Mitsubishi		4				2	

	USG								
43.	O/Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1 Dnia Leczenia Chorób Wątroby	Fujitsu AQY09		4				2	
44.	Blok Operacyjny Chirurgiczny z Centralną Sterylizatornią	Daikin 3MK350E1V1B		4				2	
45.		Daikin 3MK350E1V1B		4				2	
46.		Daikin 3MK350E1V1B		4				2	
47.		Daikin 3MK350E1V1B		4				2	
48.	Dział Informatyki (serwery)	Mitsubiski MO2-GE35VA		4				2	
49.	Dział Informatyki (serwery)	Mitsubiski PUH2P125		4				2	
50.	Dział Informatyki (serwery)	Mitsubiski PUH2P125		4				2	
51.	SOR z Izbą Przyjęć (ups)	Lennox GHM12N		4				2	
52.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia - Ordynator	Urlich		4				2	
53.	O/wewnętrzny	APSI30 – szt.2		4				2	
54.		Mistral – szt.1		4				2	
55.	O/Okulistyki z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia	Lennox HM18N; 2005		4				2	
56.	Zakład Patomorfologii -1p.	Fujitsu ABY; 2007		4				2	
57.	O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii – Gabinet lekarski	Tadiran; 2001		4				2	
58.	O/Chirurgii Naczyniowej z	1		4				2	
59.	Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia	Samsung FH070EAV1; 2011		4				2	
60.	Laboratorium Mikrobiologii	Samsung AQ18TSBN/X; 2011		4				2	
61.	Laboratorium Mikrobiologii Mammografia	Midea seria R (x2)		4				2	
				<b>RAZEM</b>		-----	-----	-----	----

**RAZEM WARTOŚCI BRUTTO TABELI OKREŚLONEJ W PKT.II= ( ŁĄCZNA WARTOŚĆ KOLUMNY NR 5 + ŁĄCZNA WARTOŚĆ KOLUMNY NR 9) tj. .... Zł brutto**

**OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY DLA CZĘŚCI NR 1 BĘDZIE STANOWIĆ SUMA WARTOŚCI BRUTTO TABELI OKREŚLONEJ W PKT.I ORAZ WARTOŚCI BRUTTO TABELI OKREŚLONEJ W PKT.II DO OCENY OFERT W KRYTERIUM „CENA” BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY DLA CZĘŚCI NR 1 KTÓRĄ NALEŻY PODAĆ W FORMULARZU OFERTY**

..... dnia ..... r.

.....  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

## Załącznik Nr 8 do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 – Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Lp.	Przedmiot zamówienia objęty usługą:	J. m. (w szt.)	Cena ryczałtowa brutto za czynności konserwacyjno – eksploatacyjne konserwacji 1 windy /dźwigu/ za 1 m-c w PLN *	Ilość miesięcy	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość oferowana brutto w PLN (iloczyn kolumny 3, 4 i 5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Budynek Główny z Izba Przyjęć (SOR)</b>					
1	windy szpitalne (1996r, 1250kg, 7przyst.)	2		24		
2	winda szpitalna (2001r, 1600kg, 6przyst.)	1		24		
3	windy towarowo-osobowe (kuchenne, 1964/65r, 500kg, 7/6przyst.)	2		24		
4	dźwig towarowo-podawczy (1963r, 100kg, 2przyst., Apteka)	1		24		
II	<b>Pawilon</b>					
5.	1 winda szpitalna (1981r, 1000kg, 5przyst.)	1		24		
III	<b>Ginekologia (stara) – 1 dźwig:</b>					
6.	winda szpitalna (towarowo-osobowa, 1975r, 500kg,	1		24		

	5przyst.)					
<b>IV.</b>	<b>Ginekologia (nowa):</b>					
<b>7.</b>	windy szpitalne (2009r, 2000kg, 5przyst.)	<b>2</b>		24		
<b>8.</b>	winda osobowa (2009r, 800kg, 5przyst.)	<b>1</b>		24		
<b>V</b>	<b>O/Zakaźny//ZOL – 2 dźwigi:</b>					
<b>9.</b>	1 winda szpitalna (hydrauliczna, 2009r, 1300kg, 4przyst.)	<b>1</b>		24		
<b>10.</b>	1 dźwig towarowo podawczy (100kg, 4przyst.)	<b>1</b>		24		
<b>VI</b>	<b>Przychodnie Specjalistyczne ul. Lekarska 4 – 2 dźwigi:</b>					
<b>11.</b>	windy osobowe (2011r, 500kg, 5przyst.)	<b>2</b>		24		
<b>VII</b>	<b>O/ Rehabilitacji ul. Giserska 21 – 1 dźwig:</b>					
<b>12.</b>	winda towarowo-osobowa (1982r, 1600kg, 2przyst.)	<b>1</b>		24		
<b>Razem</b>						

**Uwaga! Podstawą do oceny ofert będzie suma wartości z kol. nr 7 formularza cenowego.**

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

***ROZDZIAŁ IV.***

***UMOWA - WZÓR***



**UMOWA ( wzór)**

**Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego:**

**Część nr 1 – Okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**

Zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Radomskim Szpitalem Specjalistycznym** z siedzibą w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym przez:

.....  
(zwanym dalej "Zamawiającym")

a firmą ..... z siedzibą w ..... ul. .... wpisaną do ....., pod numerem ....., reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

(zwaną dalej "Wykonawcą")

**w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 Euro, na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).**

**§1****Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy są usługi serwisowe polegające na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych regulacyjno – konserwacyjnych urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zainstalowanych w RSzS w asortymencie i ilościach określonych w ust. 2 niniejszego §, polegające na:

1) Wykonaniu okresowych przeglądów technicznych regulacyjno-konserwacyjnych urządzeń i instalacji w oparciu o uzgodniony z zamawiającym harmonogram:

a) Przeprowadzenie 2 razy w roku, badań i pomiarów, sprawdzeń i regulacji oraz czyszczenia i innych czynności konserwacyjnych wraz z wymianą podzespołów i części wynikających z normalnego ich zużycia i z zaleceń producenta – takich jak: filtry, freon, glikol i inne materiały zapisane w instrukcjach jako materiał konserwacyjny mający podlegać wymianie lub uzupełnieniu podczas okresowych przeglądów.

Z przeprowadzonych przeglądów sporządzenie protokołów zawierających opis wykonanych czynności oraz wymienionych części i podzespołów, oraz orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

Po pierwszym przeglądzie należy także przygotować dane i wypełnić dla Zamawiającego dokumenty wymagane do sprawozdań określonych w Ustawie z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy urządzenia, której zakres prac i części niezbędnych do wymiany ,wykracza poza zakres przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w raporcie z przeglądu rodzaj usterki i zakres jej naprawy w celu akceptacji przez Zamawiającego i podjęcia dalszego działania.

2) zgodnie z wymaganiami określonymi w RMZ z dnia 26.06.2012r wykonanie 1 raz w roku (co 12 miesięcy, tj 2 razy w okresie umowy), okresowej dezynfekcji urządzeń i instalacji o pow. ok. 3,9 tys. m2. Poprzez dezynfekcję należy rozumieć dezynfekcję instalacji wentylacyjnej przy użyciu środków dopuszczonych przez PZH wraz z wykonaniem badań mikrobiologicznych.

Z przeprowadzonych czynności sporządzenie protokołów zawierających opis wykonanych czynności oraz orzeczenie o wynikach badań.

2. Wykaz podstawowych urządzeń i instalacji przedmiotu zamówienia:

b) Zespoły urządzeń – układy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji we wszystkich budynkach R.Sz.S. (centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, centralki i zasilanie c.t., agregaty i zasilanie chłodnicze, wentylatory, nagrzewnice, kanały, zasilanie elektryczne i sterowanie) /bez wentylatorowni Bloku Operac. Chir./ [tabela A]:

- Bud. Główny – węzły (x6):

- układ wentylacyjno-klimatyzacyjny -Zakład Diagnostyki Obrazowej, O/Kardiologiczny (angiograf)

- układ wentylacyjno-klimatyzacyjny -O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  - układ wentylacyjno-klimatyzacyjny - O/Kardiologiczny
  - układ wentylacyjno-klimatyzacyjny – O/Chorób Wewnętrznych
  - układ wentylacyjny naw/wyw - Kuchnia
  - układ agregatu wody lodowej wraz ze skraplaczem zewn., modułem hydraulicznym i siecią wody lodowej dla - Bloku Operacyjnego Chirurgicznego, O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii, O/Kardiologicznego
  - Izba Przyjęć (SOR) – węzeł wentylacyjno-klimatyzacyjny
  - Bud. Pawilon O/Dializ/Dziecięcy– węzły wentylacyjne (x4): dializy, nefrologia, dziecięcy (x2)
  - O/Ginekologiczno-Położniczy nowy – węzły wentylacyjno-klimatyzacyjne (x9central+2agr.chł.+ct)
  - Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Laboratorium Analitycznym i Pracownią Serologii Transfuzjologicznej + Budynek Szwalni – centrale wentylacyjne (x8)
  - Budynek O/Obserwacyjno-Zakaźny i Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznym i Hospicjum Stacjonarnym – centrale wentylacyjne (x6): zakaźny, zol
  - Budynek Przychodni Specjalistycznych i Dyrekcji ul. Lekarska 4 – węzły wentylacyjne (x1)
- c) klimatyzatory (tabela B)

Tabela A – główne urządzenia z układów klimatyzacyjno – wentylacyjnych i lokalne

L.p.	Miejsce zamontowania	Typ urządzenia
1.	Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć	Agregat chłodu Cool G20MR-KB02P
2.	Blok Operacyjny Chirurgiczny z Centralną Sterylizatornią	Agregat wody lod. Windex WMM1202E z mod.hydr. i skrapl.zewn. 2003
3.	-Zakład Diagnostyki Obrazowej -O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia	Agregat chłodu Cool CBGE-2B45 2005
4.	Przechowalnia zwłok szpital – bud.gł.	Agregat chłodu AsperaU(N)J9238GS ze skrapl.Embraco
5.	Zakład Patomorfologii	Agregaty chłodu szt.2 do komoryKZR16 2009
6.	Magazyn Żywnościowy	Agregat chłodu SAN 1-D8-2R-28KE-TFD
7.	Kuchnia	Centrala wentylacyjna nawiewna (x1) + wentylatory dachowe wyciągowe (x2)
8.	O/Ginekologiczno-Położniczy(nowy)	Agregaty wody lod. z mod.hydr. i zbiorn.buf Galetti R410A typ MCE039COAA i LCE121CSG. (x2)
9.	O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii - Dializy	Centrala went BS1 VBW Clima Gdynia 1997
10.	O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii - Nefrologia	Centrala went CV-A VTS Clima 1999
11.	O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Centrala went/klim MCK4 Klimor Gdynia 2004
12.	Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć	Centrala went/klim MCK3L/P25 Inwent Lublin (x1) 2001 + centrale wentylacyjne Inwent (x2) 2001
13.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia	Centrala went/klim CV-P VTS Clima 2005
14.	O/Dziecięcy z Odcinkiem Pediatrii 1 Dnia	Centralka went VX (szt.2) Koss 2006
15.	O/Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1 Dnia Leczenia Chorób Wątroby	Centrala went naw.(x2) CV VTS Clima + centrala went.wyc.(x2)
16.	O/wewnętrzny	Central went/klimat. VTS Ventus VS 2013
17.	O/wewnętrzny	Agregat chłodu Galetti MCE R410A
18.	Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Lecznym i Hospicjum Stacjonarnym	Centrala went (x2) VTS Clima 2009

19.	Angiografy: -Zakład Diagnostyki Obrazowej -O/Kardiologiczny	Centrala went/klim CV-P VTS Clima 2004 z agr.chł.+ Centrala went/klim VS40R-PHC/FC VTS 2015 z agr chłodu.freon.LG Arun140
20.	-Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Laboratorium Analitycznym i Pracownią Serologii Transfuzjologicznej -Budynek Sortowni (D.A-G.)	Centrale went (x8) Klimor Gdynia 1998
21.	O/Ginekologiczno-Położniczy (nowy)	Centrala went/klim (x5) Clima Product 2011
22.	O/Ginekologiczno-Położniczy (nowy)	Centrala went (x4) Clima Product 2011

Tabela B - klimatyzatory

L.p.	Miejsce zamontowania klimatyzatora	Marka i typ klimatyzatora
1.		Acson A4LC30CR FFFA; 2006 Galanz
2.	Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Laboratorium Analitycznym i Pracownią Serologii Transfuzjologicznej	Acson A4LC25CR AFCA; 2006
3.		Lennox GHM 09 NLA; ok.2000
4.		Lennox GHM 09 NLA; ok.2000
5.		Zakład Patomorfologii
6.	O/Ortopedyczno - Urazowy	Akaj AC-GS18HR; 2008
7.	O/Ortopedyczno - Urazowy	Tadiran TNL-20H; 2009
8.	Dział Informatyki	Tadiran TNL-20H; 2001 <i>Apollo</i>
9.	Dział Informatyki	Tadiran GFL-S200H; 2001 <i>Cosmos</i>
10.	Sekcja Dok. i Ruchu Chorych	Lennox GHM 09 NLA; 2006
11.	Lab. – Pracownia Serologii	Polair ASW-H12A4; ok.2007
12.	Lab. – Pracownia Serologii	Polair ASW-H12A4; ok.2007
13.	Lab. – Pracownia Serologii	Polair ASW-H12A4; ok.2007
14.	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Fuji Electric RD-25U/RO-25U; 2011
15.		Galanz AUS-24H53R23064; 2011
16.		Toshiba RAV SM1107
17.		Tadiran GXL200HD
18.	-Zakład Diagnostyki Obrazowej - O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia	Tadiran GFL-S150H; 2004
19.	RTG Poradnia Ortopedyczna	Tadiran TNLS11
20.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach	Acson A4LC10B; 2009

	Układu Krążenia	
21.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia - U.P.S.	Lennox GHM 09 NLA; 2008
22.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia - stymulatory	Tadiran GXL200HD; 2000
23.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia - echo	Lennox GHM12N; 2008
24.	O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Tadiran GFL-S 150H; 2001
25.	Kaplica	Lennox HM18NO; 2008
26.	O/Chirurgii Ogólnej (sale „R”)	Tadiran GXL200HD
27.	O/Chirurgii Ogólnej	Tadiran TFE 11; 2005
28.	O/Urologii z Pracownią Litotrypsji	Tadiran GXL200HD; 2001 Kosmos
29.	O/Urologii z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia i Pracownią Litotrypsji	Carrier
30.	Pracownia RTG ul. Lekarska 4	Lennox GHN 12 NLA
31.	Sekretariat ul. Lekarska 4	Fujitsu AOY12RSCJ; 2007
32.	Blok Operacyjny -Ginekologiczny	Tadiran GXL200HD
33.	O/Ginekologiczno-Położniczy - II p.	Lennox IHM 18 NO
34.	O/Ginekologiczno-Położniczy - III p.	Lennox GHM 24 NO
35.	Poradnia Chirurgii Ogólnej	Lennox GHN 09 NLA; 2008
36.	Poradnia Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowej	Lennox GHM12H; 2009
37.	Poradnia Chorób Piersi i profilaktyki Onkologicznej ul. Lekarska	Lennox GHM12N
38.	Apteka Szpitalna	Hundaj; 2008
39.	Serwerownia ul.Lekarska	Lennox GHM12N; 2009
40.	Bufet (Dział Żywnienia)	Lennox HM30NO; 2009
41.	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Fujitsu AQY09
42.	Zakład Diagnostyki Obrazowej USG	Mitsubishi
43.	O/Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1 Dnia Leczenia Chorób Wątroby	Fujitsu AQY09
44.	Blok Operacyjny Chirurgiczny z Centralną Sterylizatorką	Daikin 3MK350E1V1B
45.		Daikin 3MK350E1V1B
46.		Daikin 3MK350E1V1B
47.		Daikin 3MK350E1V1B

48.	Dział Informatyki (serwery)	Mitsubiski MO2-GE35VA
49.	Dział Informatyki (serwery)	Mitsubiski PUH2P125
50.	Dział Informatyki (serwery)	Mitsubiski PUH2P125
51.	SOR z Izbą Przyjęć (ups)	Lennox GHM12N
52.	O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia - Ordynator	Urlich
53.	O/wewnętrzny	APSI30 – szt.2
54.		Mistral – szt.1
55.	O/Okulistyki z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia	Lennox HM18N; 2005
56.	Zakład Patomorfologii -1p.	Fujitsu ABY; 2007
57.	O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii – Gabinet lekarski	Tadiran; 2001
58.	O/Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia	1
59.	Laboratorium Mikrobiologii	Samsung FH070EAV1; 2011
60.	Laboratorium Mikrobiologii	Samsung AQ18TSBN/X; 2011
61.	Mammografia	Midea seria R (x2)

3. Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia i wybrana oferta.

## §2

### Obowiązki stron

#### 1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1.1. Zamawiający zobowiązany jest udostępniać Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną urządzeń i instalacji objętych niniejszą umową.
- 1.2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, w szczególności do dołożenia niezbędnych starań zmierzających do umożliwienia Wykonawcy sprawnego wykonywania postanowień niniejszej umowy
- 1.3. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru i sprawdzenia wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy potwierdzając odbiór podpisem przez bezpośredniego użytkownika oraz osobę upoważnioną z Działu Technicznego w karcie pracy lub raporcie serwisowym

#### 2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 2.1. Wykonawca w terminie 30 dni od daty przekazania przedmiotu umowy opracuje w uzgodnieniu z Działem Technicznym RSzS harmonogram okresowych przeglądów, badań i pomiarów wchodzących w zakres umowy. Zakłada się przeprowadzenie przeglądów, badań i pomiarów, sprawdzeń i regulacji oraz czyszczenia i innych czynności konserwacyjnych wraz z wymianą podzespołów i części wynikających z normalnego ich zużycia i z zaleceń producenta, 2 razy w roku, tj. dla urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w okresach wiosenno-jesiennych, a dla klimatyzatorów lokalnych w okresach wiosennych i letnio-jesiennych.
- 2.2. Zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, bhp oraz ochrony mienia.
- 2.3. Ścisłej współpracy z Działem Technicznym .
- 2.4. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem napraw i przeglądów

## §3

### Koordinacja i nadzór nad wykonywaniem umowy

1. Osobą odpowiedzialną za koordynację i właściwe wykonywanie czynności związanych z realizacją umowy, a także właściwe ich udokumentowanie i przekazywanie dokumentów Zamawiającemu ze strony Wykonawcy będzie osoba pisemnie przez niego wskazana.

Imię i nazwisko .....

2. Osobami odpowiedzialnymi za sprawdzanie i kontrolowanie Wykonawcy z realizacji umowy ze strony Zamawiającego są upoważnieni pracownicy działu Technicznego oraz bezpośredni użytkownik danego urządzenia lub instalacji:

Imię i nazwisko : .....

Imię i nazwisko: .....

#### §4

##### **Uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy**

1. Przedmiot umowy może być wykonywany tylko przez osoby uprawnione, posiadające wymagane kwalifikacje w zakresie prac objętych umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dopilnowania bieżącej aktualizacji swoich kwalifikacji czyniących go uprawnionym do wykonywania przedmiotu umowy.

#### §5

##### **Termin realizacji umowy**

Umowa obowiązuje przez okres: **24 m-cy od daty zawarcia umowy.**

#### §6

##### **Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.**

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ..... zł brutto /słownie: ...../w tym VAT ....% , wartość umowy netto ...../ słownie...../

Płatność dokonywana będzie każdorazowo po wykonaniu przeglądów i czynności wg określonego harmonogramu o którym mowa w § 2 ust.2.1 niniejszej umowy. Wyliczenie płatności następować będzie zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za konkretnie wykonane czynności przelewem w ciągu ..... dni liczonych od dnia wystawienia faktury lub rachunku, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku będzie protokół odbiorczy potwierdzający wykonanie czynności zatwierdzony przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na podstawie raportów serwisowych (kart pracy) z dokonanych czynności potwierdzonych przez bezpośrednich użytkowników.

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §6 ust. 2, przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe .

5. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

#### §7

##### **Zmiana stron umowy**

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.)

#### §8

##### **Gwarancja jakości, rękojmia**

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonane czynności będące przedmiotem zamówienia jak i wymienione w ich trakcie części zamienne i akcesoria są wolne od wad fizycznych.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wymienione części na okres 3 miesięcy, liczony od dnia wystawienia raportu serwisowego lub karty pracy.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w wymienionych częściach objętych gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na własny koszt.

#### §9

##### **Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy**

1. W przypadku niedotrzymania zobowiązań uzgodnionych w harmonogramie Zamawiający naliczy karę umowną której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto określonej w formularzu cenowym dla urządzeń, których opóźnienie faktycznie dotyczy za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przez którąkolwiek ze stron zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego przez którąkolwiek ze stron zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania usługi do dnia odstąpienia od Umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### **§10**

##### **Rozstrzygnięcie sporów**

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

#### **§11**

##### **Prawo właściwe, język, zmiany umowy**

1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
2. Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
5. Wynagrodzenie wymienione w § 6, ust. 1 może ulec zmianie w następujących przypadkach:
  - a) w przypadku zmiany ilości urządzeń podanych w załączniku nr 1 do umowy- w takiej sytuacji wartość umowy zmniejsza się o wartość usuniętych urządzeń.
  - b) Zmiana stawki podatku VAT wprowadzona przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian (nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Zamawiającego)
  - c) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia "10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu o następujące zasady:
    - c.1) Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia drugiej stronie umowy pisemnego wniosku zawierającego co najmniej:  
oświadczenie o zmianie kosztów wykonania zamówienia, wyszczególnienie zmian kosztów, datę, od której następuje zmiana kosztów, określenie zmian stawek i przepisów mających wpływ na zmianę kosztów wykonania zamówienia.
    - c.2) Wykonawca dołączy do wniosku kalkulację kosztów obejmującą co najmniej:  
wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie z wykazaną wysokością zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób i związanych z tym danin publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenia społeczne bądź ubezpieczenie zdrowotne, będących konsekwencją zmian ww. stanu prawnego, łączną kwotę zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami, mającymi wpływ na koszty wykonania zamówienia.
    - c.3) Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających adekwatność wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia do zmian ww. stanu prawnego oraz wpływ zmian tego stanu prawnego na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia przekazania żądania. Niedostarczenie ich przez Wykonawcę uważane będzie za odstąpienie od żądania podwyższenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
    - c.4) Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia powstania zmiany kosztów wykonania zamówienia z ww. przyczyn określonych w art. 142 ust. 5 pkt 2 i pkt 3 P.z.p.

c.5) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy, w ciągu 14 dni od doręczenia dokumentów określonych w niniejszym punkcie litera c.1, c.2 i w ciągu 7 dni od doręczenia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie litera c.3. Podpisany aneks będzie podstawą wystawienia faktury ze zmienioną kwotą wynagrodzenia.

6. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe stron umowy.

7. Zmiany dokonane w naruszeniu ust. 3,4,5,6 niniejszego § są nieważne.

## §12

### **Egzemplarze umowy**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

- załącznik nr 1 - formularz cenowy

Akceptuję pod względem finansowym

.....

Główna Księgowa

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**



**UMOWA (wzór)**

**Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i wind będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego:**

**Część nr 2 – Czynności konserwacyjno – eksploatacyjne zapewniające utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**

Zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Radomskim Szpitalem Specjalistycznym** z siedzibą w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym przez:

.....  
(zwanym dalej "Zamawiającym")

a firmą ..... z siedzibą w ..... ul. .... wpisaną do ....., pod numerem ....., reprezentowaną przez:

4. ....

5. ....

(zwaną dalej "Wykonawcą")

**w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 Euro, na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).**

**§1****Przedmiot umowy**

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie czynności konserwacyjno-eksploatacyjnych zapewniających utrzymanie pełnej sprawności technicznej i prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym wind w obiektach Szpitala wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia wraz z ich organizacją i nadzorem, według zasad określonych w instrukcjach i dokumentacji techniczno-ruchowej, przepisach branżowych i normach, rozporządzeniach oraz ustawach i ich aktach wykonawczych: Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Ustawa o Dozorze Technicznym i innych obowiązujących aktach prawnych.

W szczególności na obowiązujący zakres prac składać się będą:

- 1.1 czynności konserwacyjno-eksploatacyjne okresowe wynikające z przepisów i instrukcji oraz bieżące wynikające ze stanu technicznego – w tym: oględziny, przeglądy, badania, próby, diagnostyka, konserwacja podzespołów, sprawdzanie działania dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowania, czynności regulacyjne
- 1.2. usuwanie usterek i nieprawidłowości w działaniu wind, także z wykorzystaniem podstawowych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych takich jak: bezpieczniki, źródła światła do oświetlenia kabiny, maszynowni, szybu i przycisków sterowniczo-sygnalizacyjnych, smary, oleje śruby, nakrętki, podkładki, zawlecзки, luty, czyściwa, taśma izolacyjna, cewki styczników; materiały te zapewnia Wykonawca
- 1.3. wypompowywanie wody z podszycia
- 1.4. wymiana wykładziny podłogowej antypoślizgowej w kabinach dostarczonej przez Zamawiającego
- 1.5. pomiary elektryczne wymagane dla instalacji wind (m.in. ochrony przeciwporażeniowej, izolacji obwodów elektrycznych) – i przedkładanie ich na bieżąco Zamawiającemu
- 1.6. obsługa rewizji UDT
- 1.7. prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej (m.in. książki konserwacji dźwigów, dokumentacja pomiarów elektrycznych)
- 1.8. zapewnienie działania w trybie „pogotowia dźwigowego” dla awarii i zdarzeń zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i mienia:
  - uwalnianie ludzi z kabiny, zabezpieczenie awarii – ludzi i mienia w czasie dojazdu i reakcji nie dłuższym niż 15 minut;
  - każde zawezwanie pogotowia dźwigowego ma być odnotowane przez Wykonawcę w książce zgłoszeń (data i godzina zgłoszenia, zgłaszający, rodzaj zgłoszenia – awarii, czas dojazdu i reakcji, wykonane czynności i nakłady rozpoznania oraz zabezpieczenia i usunięcia awarii, ) i udostępnione na żądanie Zamawiającego
  - w kabinach i na drzwiach przystankowych Wykonawca umieści informację o telefonach alarmowych do pogotowia dźwigowego (i dopilnuje w trakcie trwania umowy trwałości umieszczenia tych informacji)
- 1.9. niezwłoczne zabezpieczanie awarii i dewastacji, których usunięcie wykracza usługowo, sprzętowo i materiałowo poza zakres czynności konserwacyjnych wymienionych w punktach 1-8 i przedstawienie

Zamawiającemu pisemnego raportu o ich rodzaju, zakresie i zagrożeniach wynikających (do dalszych decyzji)

1.10. nadzór nad eksploatacją wynikający z przepisów

**2.** Wykaz urządzeń objętych umową:

**2.1.** Budynek Główny z Izbą Przyjęć (SOR) – 6 dźwigów :

- 2 windy szpitalne (1996r, 1250kg, 7przyst.); nr fabr.: 964789 i 964790

Producent – Monitor s.p.a. Via Postumia Milano Włochy

Importer – P-U-H-P Pilawa Elektromechanika Dźwigowa Service Lift Kołobrzeg

Napęd elektryczny, prędkość nominalna 0,63m/s

Winda 964790 – modernizacja 2013 w zakresie: wymiany wciągarki i lin oraz drzwi przystankowych na 4 przystanku przez Zakład Elektromechaniki Dźwigowej A.Janus Radom (gwarancja)

Winda 964789 – wymiana tablicy sterowej w 2012 i modernizacja 2013 w zakresie: drzwi przystankowych na 4 przystanku przez Zakład Elektromechaniki Dźwigowej A.Janus Radom

- 1 winda szpitalna (2001r, 1600kg, 6przyst.); nr fabr.55739

Producent – Translift Warszawa; typ SJH1.19.1F

Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,63m/s

- 2 windy towarowo-osobowe (kuchenne, 1964/65r, 500kg, 7/6przyst.); nr fabr.9334 i 9335

Producent – ZUD Warszawa

Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,41m/s

- 1 dźwig towarowo-podawczy (1963r, 100kg, 2przyst., Apteka); nr fabr.9332

Producent – ZUD Warszawa

Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,46m/s

**2.2.** Pawilon – 1 dźwig:

- 1 winda szpitalna (1981r, 1000kg, 5przyst.); nr fabr A-12884

Producent – Zakłady urządzeń Dźwigowych w Warszawie

Napęd elektryczny, prędkość nominalna 1,0m/s

Modernizacja 2012 zakresie wymiany tablicy sterowej i falownika w napędzie drzwi przez Zakład Elektromechaniki Dźwigowej A.Janus Radom

**2.3.** Ginekologia (stara) – 1 dźwig:

- 1 winda szpitalna (towarowo-osobowa, 1975r, 500kg, 5przyst.); nr fabr.31025

Producent – ZUD Warszawa; typ SDE

Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,5m/s

**2.4.** Ginekologia (nowa) – 3 dźwigi:

- 2 windy szpitalne (2009r, 2000kg, 5przyst.); nr fabr.E09-2581 i E09-2582

Producent – LWDO Lift Service SA Lublin

Napęd elektryczny; prędkość nominalna 1,0m/s

- 1 winda osobowa (2009r, 800kg, 5przyst.); nr fabr.E09-2583

Producent – LWDO Lift Service SA Lublin

Napęd elektryczny; prędkość nominalna 1,0m/s

**2.5.** O/Zakaźny//ZOL – 2 dźwigi:

- 1 winda szpitalna (hydrauliczna, 2009r, 1300kg, 4przyst.); nr fabr.H-057-09/ZED

Producent – Zakład Elektromechaniki Dźwigowej A.Janus Radom; typ OH-2/130

Napęd hydrauliczny; prędkość nominalna 0,6m/s

- 1 dźwig towarowo podawczy (100kg, 4przyst.); nr fabr.61317

Producent – FUD Bołęcin; typEPG-100-R-P

Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,33m/s

**2.6.** Przychodnie Specjalistyczne ul. Lekarska 4 – 2 dźwigi:

- 2 windy osobowe (2011r, 500kg, 5przyst.); nr fabr. E-117-011/ZED i E-118-011/ZED

Producent – Zakład Elektromechaniki Dźwigowej A.Janus Radom

Napęd elektryczny; prędkość nominalna 1,0m/s

**2.7.** O/ Rehabilitacji ul. Giserska 21 – 1 dźwig:

- 1 winda towarowo-osobowa (1982r, 1600kg, 2przyst.); nr fabr. 53993

Producent – PPUD Mława; typMJE-1600

Napęd elektryczny; prędkość nominalna 0,5m/s

**3.** Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

## §2

### Obowiązki stron

3. Zamawiający zobowiązany jest do:
  - 3.1. Protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Wykonawcy z załączonym spisem podstawowych urządzeń i instalacji, do których bezpośredni dostęp powierza Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
  - 3.2. Zapewnienia dostępu do energii elektrycznej, wody itp., a także wewnętrznego telefonicznego numeru zgłoszeniowego.
  - 3.3. Zamawiający zobowiązany jest udostępniać Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną urządzeń i instalacji objętych niniejszą umową.
  - 3.4. Zamawiający zobowiązuje się powoływać Wykonawcę na członka komisji odbioru remontowanych i nowych urządzeń, których konserwacja będzie powierzona Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 4.1. Protokolarnego przejęcia i odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń i instalacji objętych umową.
  - 4.2. Opracowanie w uzgodnieniu z Działem Technicznym RSzS harmonogram okresowych badań i pomiarów wchodzących w zakres umowy.
  - 4.3. Zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, bhp oraz ochrony mienia.
  - 4.4. Ścisłej współpracy z Działem Technicznym .
  - 4.5. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za stan techniczny i sprawne funkcjonowanie w ruchu ciągłym powierzonych mu w ramach umowy urządzeń i instalacji.
  - 4.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za skutki nienależytego wywiązania się z umowy.
  - 4.7. Wykonawca zapewni pogotowie dźwigowe oraz regularne okresowe przeglądy i regulacje zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami obsługi i eksploatacji urządzeń.
  - 4.8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rzetelnej informacji o stanie techniczno – ruchowym urządzeń i instalacji objętych umową.
  - 4.9. Wykonawca przejmuje obsługę techniczną spraw związanych z kontrolami upoważnionych ustawowo organów nadzoru technicznego w zakresie przedmiotu umowy – każdorazowo przy udziale Zamawiającego (np. przygotowanie urządzeń do rewizji UDT, udział w kontrolach, itp.)
  - 4.10. Koszty przeprowadzonych kontroli przez upoważnione ustawowo organy nadzoru technicznego pokrywa Zamawiający.
  - 4.11. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, w obowiązujących przepisami branżowymi terminach, wszelkie dokumenty i protokoły z badań i pomiarów urządzeń, sieci i instalacji będących przedmiotem umowy i eksploatacji.

## §3

### Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem umowy

1. Osobą odpowiedzialną za koordynację i właściwe wykonywanie czynności związanych z realizacją umowy, a także właściwe ich udokumentowanie i przekazywanie dokumentów Zamawiającemu ze strony Wykonawcy będzie osoba pisemnie przez niego wskazana.  
Imię i nazwisko .....
2. Osobami odpowiedzialnymi za sprawdzanie i kontrolowanie Wykonawcy z realizacji umowy ze strony Zamawiającego są upoważnieni pracownicy działu Technicznego: .....

## §4

### Sposób zgłaszania usterek i nieprawidłowości w działaniu wind oraz ich usuwanie

1. Ustala się całodobowy punkt przyjmowania zgłoszeń pod nr telefonu .....
2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr zgłoszeń.
4. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację zgłoszenia nie później niż w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem sytuacji, w których czas reakcji Wykonawcy został ustalony na okres krótszy, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego §.
5. W przypadku wystąpienia awarii lub usterki, która może spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub zniszczenie mienia Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 minut od chwili powzięcia wiadomości o tym fakcie. Przyjazd i rozpoczęcie działań pogotowia dźwigowego w celu uwolnienia z windy ludzi lub w celu zabezpieczenia innych zdarzeń i awarii zagrażających życiu winny nastąpić w ciągu 15 minut od chwili zgłoszenia.
6. Wykonawca w kabinach wind nakleja telefony alarmowe do pogotowia dźwigowego.

7. Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, o wyłączeniu urządzeń, których wyłączenie jest niezbędne do dokonania naprawy, konserwacji celem uzgodnienia terminu wyłączenia.

#### §5

##### Uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy może być wykonywany tylko przez osoby uprawnione, posiadające wymagane kwalifikacje w zakresie prac objętych umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dopilnowania bieżącej aktualizacji swoich kwalifikacji czyniących go uprawnionym do wykonywania przedmiotu umowy.

#### §6

##### Termin realizacji umowy

Umowa obowiązuje przez okres: **24 m-ce od daty zawarcia umowy.**

#### §7

##### Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ..... **zł brutto** /słownie: ...../, w tym VAT.....%, wartość netto ..... PLN
- 1.1. Wartość określona w §7 ust. 1 będzie rozliczana ryczałtowo, zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Wartość ta zostanie podzielona na równe ryczałtowe raty miesięczne w wysokości ..... zł brutto ( słownie.....) w tym podatek VAT ....%
2. Wysokość miesięcznej raty ryczałtowej określonej w ust. 1.1., będzie płatna przelewem w terminie ..... dni od daty wystawienia faktury lub rachunku, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku będzie protokół odbioru końcowego za dany miesiąc zatwierdzony przez Zamawiającego (osobę upoważnioną).
3. Comiesięczne rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie przez przedstawicieli Zamawiającego w terminie do 5 dnia miesiąca następnego.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §7 ust. 2, przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe .

#### §8

##### Zmiana stron umowy

Zamiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.)

#### §9

##### Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% miesięcznej wartości brutto umowy z tytułu nieterminowego wykonania umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminów, o których mowa w §1, ust. 1pkt. 1.8 myślnik 1 oraz w § 4 ust 5 zdanie drugie Zamawiający naliczy kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,1 % miesięcznej wartości brutto umowy, za każde rozpoczęte kolejne 15 minut opóźnienia.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 zdanie pierwsze Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1% miesięcznej wartości brutto umowy z tytułu nieterminowego wykonania umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przez którąkolwiek ze stron zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego przez którąkolwiek ze stron zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
6. W przypadku ujawnienia wady w wykonanym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wady. Z tytułu opóźnienia w przystąpieniu Wykonawcy do usunięcia wady, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% miesięcznej wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wady Zamawiający zleci, na koszt Wykonawcy usunięcie wady innemu Wykonawcy.

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych usług do dnia odstąpienia od Umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

#### **§10**

##### **Rozstrzygnięcie sporów**

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

#### **§11**

##### **Prawo właściwe, język, zmiany umowy**

1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
2. Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
5. Zamawiający przewiduje następujące zmiany do umowy:
  - 5.1. Wynagrodzenie określone w § 7 ust.1 pkt.1.1 może ulec zmianie w następujących przypadkach:
    - a) w przypadku zmiany ilości urządzeń podanych w załączniku nr 1 do umowy- w takiej sytuacji wartość umowy zmniejsza się o wartość usuniętych urządzeń.
    - b) Zmiana stawki podatku VAT wprowadzona przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian (nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Zamawiającego)
    - c) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia "10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu o następujące zasady:
      - c.1) Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia drugiej stronie umowy pisemnego wniosku zawierającego co najmniej:
        - oświadczenie o zmianie kosztów wykonania zamówienia, wyszczególnienie zmian kosztów, datę, od której następuje zmiana kosztów, określenie zmian stawek i przepisów mających wpływ na zmianę kosztów wykonania zamówienia.
      - c.2) Wykonawca dołączy do wniosku kalkulację kosztów obejmującą co najmniej:
        - wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie z wykazaną wysokością zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób i związanych z tym danin publicznych lub zmiany ich składek na ubezpieczenia społeczne bądź ubezpieczenie zdrowotne, będących konsekwencją zmian ww. stanu prawnego, łączną kwotę zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami, mającymi wpływ na koszty wykonania zamówienia.
      - c.3) Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających adekwatność wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia do zmian ww. stanu prawnego oraz wpływ zmian tego stanu prawnego na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia przekazania żądania. Niedostarczenie ich przez Wykonawcę uważane będzie za odstąpienie od żądania podwyższenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

c.4) Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia powstania zmiany kosztów wykonania zamówienia z ww. przyczyn określonych w art. 142 ust. 5 pkt 2 i pkt 3 P.z.p.

c.5) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy, w ciągu 14 dni od doręczenia dokumentów określonych w niniejszym punkcie litera c.1, c.2 i w ciągu 7 dni od doręczenia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie litera c.3. Podpisany aneks będzie podstawą wystawienia faktury ze zmienioną kwotą wynagrodzenia.

6. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe stron umowy.

7. Zmiany dokonane w naruszeniu ust. 3,4,5,6 niniejszego § są nieważne.

#### **§12**

#### **Egzemplarze umowy**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

załącznik nr 1 – formularz cenowy

Akceptuję pod względem finansowym

.....  
Główna Księgowa

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

Sporządziła