



RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Sekcja Zamówień Publicznych

26-610 Radom, ul. Lekarska 4
tel. 48 361-52-83, 48 361-52-84, 48 361-54-21, fax. 48 361-52-13
e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl

Znak sprawy: **RSzS/SZP/P-16/2016**

Radom, dnia *12.05.2016r.*

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 Euro na **Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**

Zamawiający – Radomski Szpital Specjalistyczny im dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4, zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz.2164.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy złożone w niniejszym postępowaniu :

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Pytanie nr 1:

„Zamawiający w pkt. 11.2.SIWZ precyzuje sposób wyliczenia ceny oferty: „Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia...”

Zatem czy wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zawierają koszty zakupu : filtrów powietrza wstępnych ,HEPA, pasków klinowych? Jeśli tak to proszę o udostępnienie listy wspomnianych materiałów eksploatacyjnych , które są kosztem Wykonawcy.”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż koszty związane z wykonaniem zamówienia zawierają koszty wymiany podzespołów i części wynikających z normalnego ich zużycia i z zaleceń producenta – takich jak: filtry, freon, glikol i inne materiały zapisane w instrukcjach jako materiał konserwacyjny mający podlegać wymianie lub uzupełnieniu podczas okresowych przeglądów – zgodnie z zapisem pkt-u II.1a opisu przedmiotu zamówienia. Zestawienie urządzeń (central, agregatów chłodu i klimatyzatorów), do których należy zabezpieczyć materiały eksploatacyjne do przeglądów zawarte jest w Tabeli A i w Tabeli B opisu. Zakłada się wymianę filtrów przy każdym przeglądzie; paski klinowe raz w trakcie trwania umowy; uzupełnienia czynników przy każdym przeglądzie jeśli okaże się to konieczne (ubytki poniżej 10% danego układu). Wykaz zamontowanych/wymienionych materiałów będzie każdorazowo wymieniony przez Wykonawcę w jego raportach z przeglądów i potwierdzony przez użytkownika/przedstawiciela Zamawiającego. Zestawienie to nie uwzględnia filtrów absolutnych montowanych w pomieszczeniach (stropy laminarne, nawiewniki) poza urządzeniami wymienionymi j.w.

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu
.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Marek Pacyła